

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	20,84	18,61	2,23	0,00				1		1	1				5,81	5,71
	01:00	19,05	17,51	1,53	0,00				1		1	1				3,95	3,92
	02:00	18,36	16,31	2,05	0,00		1				1	1				6,23	6,22
	03:00	18,17	16,04	2,13	0,00		1				1	1				6,48	6,46
	04:00	18,13	17,96	0,17	0,00		1				1	1				6,34	6,35
	05:00	19,07	18,73	0,33	0,00		1				1	1				7,02	7,03
	06:00	21,26	21,18	0,08	0,00		1		1		1	1				5,04	4,93
	07:00	25,12	25,04	0,09	0,00				1	1	1	1				6,07	5,91
	08:00	29,06	28,69	0,37	0,00				1	1	1	1				8,24	8,38
	09:00	31,45	31,15	0,29	0,00				1	1	1	1				10,71	10,75
	10:00	32,87	31,52	1,34	0,00		1		1	1	1	1				10,93	10,95
	11:00	33,56	30,93	2,63	0,00		1		1	1	1	1				11,57	11,54
	12:00	33,43	29,56	3,87	0,00				1	1	1	1				12,83	12,82
	13:00	30,55	25,01	5,54	0,00				1	1	1	1				10,02	9,92
	14:00	26,34	23,74	2,60	0,00				1		1	1				8,02	8,30
	15:00	24,60	24,01	0,59	0,00				1		1	1				9,47	9,45
	16:00	25,63	25,62	0,00	0,00				1	1	1	1				7,48	7,14
	17:00	27,88	27,88	0,00	0,00				1	1	1	1				7,09	7,15
	18:00	31,86	31,86	0,00	0,00				1	1	1	1				10,69	10,76
	19:00	35,69	35,69	0,00	0,00		1		1	1	1	1				12,67	12,67
	20:00	34,90	34,72	0,18	0,00		1		1	1	1	1				11,98	11,93
	21:00	32,54	31,93	0,62	0,00		1		1	1	1	1				9,70	9,61
	22:00	28,55	26,62	1,93	0,00				1	1	1	1				7,46	7,43
	23:00	24,88	22,11	2,78	0,00				1	1	1	1				7,07	7,21

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης