

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	62	63	66	68	69	610	611	A/Σ 612	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	21,47	21,47	0,00	0,00			1	1		1					4,03	4,23
	01:00	19,63	19,63	0,00	0,00			1	1		1					4,65	4,62
	02:00	18,77	18,77	0,00	0,00			1	1		1					3,80	3,78
	03:00	18,51	18,50	0,01	0,00			1	1		1					3,50	3,51
	04:00	18,48	18,40	0,09	0,00			1	1		1					3,46	3,48
	05:00	18,95	18,93	0,02	0,00			1	1		1					3,94	3,93
	06:00	20,33	20,20	0,13	0,00			1	1		1					5,20	5,29
	07:00	23,12	22,82	0,30	0,00			1	1	1	1					5,87	5,71
	08:00	24,54	24,07	0,48	0,00			1	1	1	1					4,04	4,05
	09:00	25,01	24,34	0,67	0,00			1	1	1	1	1				4,47	4,48
	10:00	25,05	24,60	0,45	0,00			1	1	1	1					4,50	4,55
	11:00	25,29	24,65	0,63	0,00			1	1	1	1					4,74	4,81
	12:00	25,70	24,69	1,01	0,00			1	1	1	1					5,22	5,19
	13:00	25,94	24,81	1,13	0,00			1	1	1	1					5,46	5,48
	14:00	24,26	22,60	1,65	0,00				1	1	1					5,00	5,68
	15:00	22,74	22,26	0,48	0,00				1	1	1	1				2,99	4,55
	16:00	22,18	22,02	0,16	0,00				1	1	1	1				2,91	4,43
	17:00	24,24	24,00	0,24	0,00				1	1	1					6,73	7,01
	18:00	27,05	26,77	0,28	0,00			1	1	1	1					6,52	6,57
	19:00	29,42	29,29	0,13	0,00			1	1	1	1					8,79	8,81
	20:00	31,66	31,35	0,32	0,00		1	1	1	1	1					9,06	9,07
	21:00	32,97	32,16	0,81	0,00		1	1	1	1	1	1				10,20	10,14
	22:00	28,69	27,43	1,26	0,00		1	1	1	1	1	1				6,87	6,88
	23:00	24,77	23,46	1,31	0,00			1	1	1	1					4,40	4,33

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Από τις 13:30 έως τις 18:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο σύστημα εποπτείας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης