

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ					Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,05	16,13	8,92				1		1	1				9,99	9,94
	01:00	22,53	14,12	8,41		1				1	1				9,02	9,00
	02:00	21,78	13,60	8,18		1				1	1				8,72	8,71
	03:00	21,06	13,16	7,90		1				1	1				8,42	8,42
	04:00	20,94	13,09	7,85		1				1	1				8,36	8,37
	05:00	22,47	14,05	8,42		1				1	1				8,94	8,96
	06:00	26,49	16,69	9,79		1				1	1				10,51	10,56
	07:00	31,44	19,75	11,69				1		1	1				12,51	12,56
	08:00	32,92	20,81	12,11				1		1	1				13,17	13,16
	09:00	33,54	21,45	12,09				1		1	1				13,41	13,42
	10:00	33,37	22,29	11,08				1	1	1	1				12,83	12,73
	11:00	33,74	22,11	11,63				1	1	1	1				13,04	13,06
	12:00	34,16	21,69	12,47				1	1	1	1				13,41	13,44
	13:00	34,37	22,06	12,31				1	1	1	1				13,39	13,38
	14:00	34,52	21,59	12,93				1	1	1	1				13,67	13,63
	15:00	34,26	21,12	13,14				1	1	1	1				13,51	13,51
	16:00	36,05	22,70	13,34				1	1	1	1				13,73	13,73
	17:00	40,01	26,82	13,19				1	1	1	1				13,73	13,73
	18:00	43,87	31,05	12,82			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	19:00	44,01	32,17	11,84			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	20:00	42,88	33,42	9,46			1	1	1	1	1				13,73	13,73
	21:00	38,58	31,12	7,45				1	1	1	1				13,73	13,73
	22:00	33,56	25,58	7,98				1	1	1	1				12,78	12,69
	23:00	28,80	19,77	9,03				1		1	1				11,07	11,08

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης