

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Α Ρ Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	21,85	18,94	2,92	0,00				1		1	1				6,79	6,74
	01:00	19,96	16,26	3,70	0,00				1		1	1				4,87	4,89
	02:00	19,39	15,07	4,32	0,00		1				1	1				7,64	7,75
	03:00	18,90	12,81	6,09	0,00		1				1	1				7,55	7,56
	04:00	18,76	11,82	6,94	0,00		1				1	1				7,50	7,50
	05:00	19,50	12,08	7,42	0,00		1				1	1				7,82	7,81
	06:00	20,44	13,10	7,34	0,00						1	1				8,13	8,17
	07:00	22,14	14,32	7,82	0,00				1		1	1				8,67	8,68
	08:00	24,34	16,72	7,62	0,00				1		1	1		1		9,37	9,39
	09:00	25,81	18,80	7,01	0,00				1		1	1		1		10,36	10,33
	10:00	26,22	17,75	8,46	0,00				1		1	1				10,46	10,49
	11:00	27,45	19,45	7,99	0,00				1		1	1				9,86	10,52
	12:00	27,54	22,96	4,58	0,00				1	1	1	1		1		5,68	8,49
	13:00	28,49	19,60	8,89	0,00				1		1	1				11,39	11,38
	14:00	27,49	17,63	9,86	0,00				1		1	1				11,03	11,02
	15:00	25,58	15,61	9,97	0,00				1		1	1				10,23	10,19
	16:00	27,38	17,35	10,03	0,00				1		1	1				10,90	10,93
	17:00	30,22	20,39	9,83	0,00				1		1	1				12,05	12,08
	18:00	34,32	24,90	9,42	0,00				1		1	1		1		13,40	13,44
	19:00	37,97	27,79	10,18	0,00		1		1		1	1				13,73	13,73
	20:00	36,85	27,32	9,52	0,00	1	1		1		1	1				13,73	13,73
	21:00	33,10	23,15	9,95	0,00		1		1		1	1				13,24	13,21
	22:00	28,60	20,52	8,08	0,00				1		1	1				11,51	11,47
	23:00	24,86	18,13	6,73	0,00				1		1	1				9,64	9,58

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα 11:30 με 12:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Κατά τα διαστήματα 07:30 με 08:10 και 08:50 με 09:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G11 και G8, αντίστοιχα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης