

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	21,75	17,85	3,90	0,00				1		1	1				4,00	6,65
	01:00	19,79	16,79	3,00	0,00				1		1	1				3,13	4,63
	02:00	18,94	16,21	2,73	0,00				1		1	1				2,83	5,28
	03:00	18,48	14,58	3,90	0,00						1	1				4,00	7,40
	04:00	18,47	14,57	3,90	0,00						1	1				4,00	7,39
	05:00	19,49	13,52	5,96	0,00						1	1				6,40	7,80
	06:00	21,25	13,54	7,71	0,00						1	1				8,45	8,50
	07:00	24,94	15,69	9,25	0,00					1	1	1				9,93	9,94
	08:00	27,02	16,98	10,04	0,00					1	1	1				10,77	10,78
	09:00	26,85	16,73	10,11	0,00					1	1	1				10,77	10,75
	10:00	25,98	16,22	9,77	0,00					1	1	1				10,40	10,39
	11:00	26,65	16,65	10,01	0,00					1	1	1				10,65	10,64
	12:00	27,63	17,51	10,12	0,00					1	1	1				11,05	11,04
	13:00	28,59	20,71	7,88	0,00					1	1	1				8,43	10,42
	14:00	27,09	16,86	10,24	0,00					1	1	1				10,85	10,84
	15:00	24,38	15,37	9,02	0,00					1	1	1				9,25	9,23
	16:00	24,58	15,26	9,32	0,00					1	1	1				9,47	9,52
	17:00	25,89	15,80	10,09	0,00					1	1	1				10,30	10,34
	18:00	28,79	17,59	11,20	0,00					1	1	1				11,46	11,49
	19:00	32,24	19,97	12,26	0,00					1	1	1				12,81	12,87
	20:00	36,69	24,05	12,64	0,00		1			1	1	1		1		13,72	13,72
	21:00	36,29	23,93	12,36	0,00		1			1	1	1				13,72	13,72
	22:00	31,47	20,52	10,95	0,00					1	1	1				12,66	12,61
	23:00	26,54	17,43	9,10	0,00					1	1	1				10,65	10,61

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 13:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης