

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	21,69	20,52	1,18	0,00			1	1		1					4,66	4,89
	01:00	19,66	18,76	0,90	0,00			1	1		1					4,69	4,67
	02:00	18,92	17,62	1,30	0,00			1	1		1					4,29	4,28
	03:00	18,53	16,50	2,02	0,00		1		1		1					6,11	6,17
	04:00	18,35	16,06	2,29	0,00		1		1		1					6,36	6,36
	05:00	19,09	17,75	1,34	0,00		1		1		1					7,10	7,11
	06:00	19,94	18,50	1,44	0,00		1		1	1	1					6,32	6,28
	07:00	23,18	22,42	0,77	0,00				1	1	1					7,94	8,02
	08:00	25,14	24,08	1,06	0,00			1	1	1	1					7,57	7,54
	09:00	26,27	24,95	1,32	0,00			1	1	1	1					7,09	6,94
	10:00	26,61	24,52	2,09	0,00			1	1	1	1					6,09	6,07
	11:00	27,16	25,44	1,73	0,00			1	1	1	1					6,64	6,64
	12:00	27,78	25,66	2,12	0,00			1	1	1	1					7,07	6,91
	13:00	26,71	23,23	3,48	0,00			1	1	1	1					7,95	8,12
	14:00	23,51	20,15	3,36	0,00				1	1	1			2		4,82	8,21
	15:00	23,41	19,95	3,46	0,00				1	1	1					8,36	8,31
	16:00	22,40	19,53	2,87	0,00				1	1	1					7,24	7,26
	17:00	24,16	21,47	2,69	0,00				1	1	1					8,91	8,96
	18:00	27,40	24,98	2,42	0,00			1	1	1	1					9,44	9,39
	19:00	29,73	27,69	2,03	0,00			1	1	1	1					9,12	9,16
	20:00	31,92	29,99	1,93	0,00		1	1	1	1	1					11,30	11,36
	21:00	32,77	30,74	2,04	0,00		1	1	1	1	1					11,07	11,00
	22:00	28,88	26,70	2,18	0,00			1	1	1	1					8,42	8,35
	23:00	24,86	22,26	2,60	0,00			1	1	1	1					5,51	5,85

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης