

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	24,36	15,90	8,46		1				1	1				9,79	9,75
	01:00	22,20	14,53	7,67		1				1	1				8,91	8,89
	02:00	21,18	14,65	6,53		1				1	1				8,48	8,47
	03:00	20,50	13,71	6,79		1				1	1				8,20	8,20
	04:00	20,59	12,92	7,66		1				1	1				8,24	8,23
	05:00	22,01	14,07	7,94		1				1	1				8,76	8,79
	06:00	25,88	16,73	9,15		1				1	1				10,28	10,34
	07:00	28,99	21,04	7,94					1	1	1		1		11,03	11,02
	08:00	34,29	24,60	9,69				1	1	1	1				11,47	13,31
	09:00	34,45	24,36	10,08				1	1	1	1				13,61	13,56
	10:00	34,82	24,62	10,19				1	1	1	1				13,44	13,47
	11:00	36,25	27,28	8,96				1	1	1	1				13,73	13,73
	12:00	37,65	30,52	7,13				1	1	1	1		1		13,73	13,73
	13:00	38,81	32,85	5,96			1	1	1	1	1				13,65	13,63
	14:00	39,24	36,47	2,78			1	1	1	1	1				13,27	13,21
	15:00	40,44	36,82	3,62			1	1	1	1	1				13,53	13,39
	16:00	40,42	40,07	0,35		1	1	1	1	1	1				12,16	12,14
	17:00	42,34	41,94	0,40		1	1	1	1	1	1		1		13,34	13,36
	18:00	44,94	43,29	1,65		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	19:00	45,04	40,78	4,26		1	1	1	1	1	1		2		13,73	13,73
	20:00	43,24	35,65	7,60		1	1	1	1	1	1				13,72	13,72
	21:00	39,51	35,73	3,78			1	1	1	1	1				13,19	13,14
	22:00	34,45	32,55	1,90			1	1	1	1	1				9,90	10,03
	23:00	29,80	28,38	1,42				1	1	1	1				9,36	9,28

Στο διάστημα 07:40 – 08:00 σημειώθηκε μερική διακοπή. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης