

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
ΑΡΕΤΕ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	22,91	15,77	7,14	0,00						1	1				7,99	8,02
	01:00	20,51	13,06	7,45	0,00						1	1				8,23	8,21
	02:00	19,53	12,34	7,18	0,00						1	1				7,82	7,81
	03:00	19,18	12,23	6,95	0,00						1	1				7,68	7,67
	04:00	19,13	12,48	6,65	0,00						1	1				7,66	7,64
	05:00	19,96	13,12	6,84	0,00						1	1				7,96	7,97
	06:00	21,97	14,72	7,24	0,00						1	1				8,71	8,75
	07:00	27,33	19,87	7,46	0,00				1		1	1				10,86	10,90
	08:00	30,04	21,28	8,76	0,00				1		1	1				11,98	12,00
	09:00	31,54	21,35	10,19	0,00				1		1	1				12,62	12,62
	10:00	31,00	21,87	9,14	0,00			1	1		1	1				12,31	12,28
	11:00	29,01	21,52	7,49	0,00			1	1		1	1				9,67	9,59
	12:00	26,85	21,01	5,84	0,00			1	1		1	1				6,71	6,69
	13:00	26,38	17,43	8,94	0,00				1		1	1				10,25	10,37
	14:00	24,18	15,39	8,79	0,00						1	1				9,59	9,57
	15:00	23,41	14,54	8,87	0,00						1	1				9,36	9,35
	16:00	23,42	14,42	9,00	0,00						1	1				9,38	9,37
	17:00	25,35	15,53	9,83	0,00						1	1				10,10	10,12
	18:00	28,33	17,35	10,99	0,00				1		1	1				11,28	11,32
	19:00	31,81	19,61	12,19	0,00				1		1	1				12,68	12,70
	20:00	36,03	22,93	13,11	0,00		1		1		1	1				13,69	13,71
	21:00	35,53	22,79	12,74	0,00		1		1		1	1				13,71	13,70
	22:00	31,07	20,11	10,97	0,00		1		1		1	1				12,49	12,45
	23:00	26,86	17,82	9,05	0,00				1		1	1				10,80	10,75

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης