

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	21,82	19,01	2,81	0,00			1	1		1					6,90	6,84
	01:00	20,02	18,30	1,72	0,00			1	1		1					5,07	5,02
	02:00	19,33	17,45	1,87	0,00			1	1		1					4,34	4,33
	03:00	19,04	18,09	0,95	0,00			1	1		1					4,01	4,03
	04:00	18,75	18,05	0,71	0,00			1	1		1					3,73	3,75
	05:00	19,09	17,60	1,49	0,00			1	1		1					4,06	4,08
	06:00	20,41	17,83	2,59	0,00			1	1		1					5,32	5,37
	07:00	23,55	21,37	2,18	0,00			1	1		1					8,37	8,40
	08:00	25,79	24,27	1,53	0,00			1	1	1	1					5,57	5,48
	09:00	26,53	23,77	2,75	0,00			1	1	1	1					6,03	6,02
	10:00	26,89	25,02	1,86	0,00			1	1	1	1					6,35	6,37
	11:00	27,07	24,83	2,24	0,00			1	1	1	1					5,94	6,03
	12:00	26,64	22,04	4,60	0,00				1	1	1					9,56	9,74
	13:00	26,85	20,78	6,07	0,00				1	1	1					9,58	10,18
	14:00	25,85	22,67	3,18	0,00			1	1	1	1					3,64	6,83
	15:00	24,11	18,02	6,09	0,00			1	1		1					6,49	6,22
	16:00	23,12	17,32	5,80	0,00			1	1		1					5,93	5,95
	17:00	25,03	18,01	7,02	0,00			1	1		1					7,10	7,15
	18:00	29,06	18,52	10,54	0,00			1	1		1					10,96	11,02
	19:00	31,10	19,65	11,45	0,00			1	1		1					12,42	12,45
	20:00	32,80	22,01	10,79	0,00		1	1	1		1					13,08	13,11
	21:00	32,66	24,00	8,66	0,00		1	1	1		1					13,13	13,08
	22:00	29,17	19,90	9,27	0,00		1	1	1		1					11,59	11,54
	23:00	24,96	20,75	4,21	0,00			1	1		1					9,34	9,29

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Στο διάστημα από τις 13:40 έως τις 14:40 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης