

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500		12,500	1,300	1,100		
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2025	00:00	25,24	23,32	1,91				1	1	1	1				7,57	7,77
	01:00	22,50	19,25	3,25				1		1	1				7,44	7,39
	02:00	21,93	19,31	2,62				1		1	1				6,82	6,79
	03:00	21,23	19,83	1,40				1	1	1	1				5,30	5,24
	04:00	20,96	20,32	0,64				1	1		1				4,47	4,45
	05:00	22,52	22,09	0,44				1	1		1				5,93	5,97
	06:00	26,56	26,16	0,40			1	1	1		1				6,97	6,87
	07:00	31,68	31,46	0,22			1	1	1	1			2		8,85	8,87
	08:00	33,40	33,31	0,09			1	1	1	1	1		2		9,88	9,77
	09:00	32,47	32,47	0,00			1	1	1		1		3		8,86	8,84
	10:00	31,85	31,85	0,00			1	1	1		1		2		8,95	8,96
	11:00	32,00	32,00	0,00			1	1	1		1		2		9,08	9,06
	12:00	32,39	32,39	0,00			1	1	1		1		2		8,29	8,18
	13:00	33,24	33,24	0,00			1	1	1	1	1				7,23	7,23
	14:00	32,72	32,72	0,00			1	1	1	1	1				6,66	6,71
	15:00	32,18	32,18	0,00			1	1	1	1	1				6,11	6,10
	16:00	33,63	33,63	0,00			1	1	1	1	1				7,48	7,55
	17:00	37,93	37,93	0,00		1	1	1	1	1	1				10,20	10,32
	18:00	42,87	42,87	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,49	13,52
	19:00	43,52	43,52	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,70	13,70
	20:00	41,96	41,96	0,00		1	1	1	1	1	1		2		13,06	13,02
	21:00	38,71	38,58	0,13		1	1	1	1	1	1				10,56	10,43
	22:00	33,90	33,66	0,24			1	1	1	1	1				7,90	7,87
	23:00	29,71	29,46	0,25				1	1	1	1				8,47	8,67

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης