

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100		
Η Ρ Ε Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	22,53	21,08	1,45	0,00				1		1	1				7,13	7,34
	01:00	20,24	18,98	1,26	0,00				1		1	1				5,17	5,12
	02:00	19,36	17,78	1,58	0,00				1		1	1				4,22	4,21
	03:00	18,67	16,78	1,90	0,00				1		1	1				3,54	3,55
	04:00	18,74	15,98	2,76	0,00				1		1	1				3,58	3,59
	05:00	19,57	17,23	2,34	0,00				1		1	1				4,35	4,39
	06:00	22,01	18,51	3,49	0,00				1		1	1				6,74	6,82
	07:00	25,84	22,99	2,85	0,00				1	1	1	1				8,31	8,22
	08:00	27,39	24,79	2,60	0,00				1	1	1	1				6,78	6,75
	09:00	27,45	25,17	2,28	0,00				1	1	1	1				6,81	6,81
	10:00	25,69	23,34	2,36	0,00				1	1	1	1				5,19	5,12
	11:00	24,36	23,01	1,36	0,00				1	1	1	1				3,69	3,71
	12:00	24,77	23,91	0,86	0,00				1	1	1	1				4,12	4,13
	13:00	25,66	24,63	1,03	0,00				1	1	1	1				4,96	4,97
	14:00	25,87	25,73	0,14	0,00				1	1	1	1				5,32	5,28
	15:00	26,80	26,58	0,21	0,00				1	1	1	1				5,99	6,09
	16:00	30,14	25,58	4,56	0,00				1	1	1	1				8,83	8,80
	17:00	30,43	27,16	3,28	0,00		1		1	1	1	1				7,89	7,85
	18:00	31,65	31,49	0,16	0,00		1		1	1	1	1				8,57	8,62
	19:00	34,61	34,42	0,19	0,00	1	1		1	1	1	1				11,24	11,31
	20:00	37,76	37,49	0,28	0,00	1	1		1	1	1	1				13,06	13,05
	21:00	35,46	32,31	3,15	0,00	1	1		1	1	1	1				12,01	11,97
	22:00	30,92	26,43	4,49	0,00		1		1	1	1	1				9,40	9,34
	23:00	26,66	21,87	4,80	0,00				1	1	1	1				7,43	8,99

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης