

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	21,40	14,67	6,73	0,00		1				1	1				8,33	6,86	8,28	64%	1.789
	01:00	19,86	13,14	6,72	0,00		1				1	1				9,86	6,86	7,96	57%	1.621
	02:00	19,35	12,61	6,74	0,00						1	1				6,89	6,86	7,74	65%	1.508
	03:00	18,77	12,01	6,75	0,00						1	1				7,49	6,86	7,51	62%	1.445
	04:00	18,88	12,14	6,74	0,00						1	1				7,36	6,86	7,55	62%	1.459
	05:00	19,77	13,02	6,75	0,00						1	1				6,48	6,86	7,90	67%	1.551
	06:00	22,15	15,40	6,75	0,00		1				1	1				7,60	6,86	8,86	67%	1.979
	07:00	24,96	16,67	8,29	0,00		1				1	1				6,33	8,84	9,98	72%	2.006
	08:00	24,97	18,36	6,61	0,00				1		1	1				11,14	6,86	9,82	62%	2.791
	09:00	24,49	17,74	6,75	0,00				1	1		1				11,76	6,86	8,71	60%	2.765
	10:00	23,84	17,09	6,75	0,00				1	1		1				12,41	6,86	7,32	58%	2.173
	11:00	23,04	17,65	5,39	0,00				1	1		1				11,85	5,50	6,54	60%	2.235
	12:00	23,46	18,21	5,25	0,00				1	1		1				11,29	5,38	6,97	62%	2.297
	13:00	23,19	16,77	6,43	0,00				1	1		1				12,73	6,67	6,68	57%	2.137
	14:00	22,61	16,60	6,02	0,00				1	1		1				12,90	6,11	6,13	56%	2.118
	15:00	22,34	16,69	5,65	0,00				1	1		1				12,81	5,86	5,87	57%	2.128
	16:00	23,57	16,72	6,85	0,00				1	1		1				12,78	7,01	7,04	57%	2.132
	17:00	26,43	16,86	9,58	0,00				1	1		1				12,64	9,70	9,79	57%	2.147
	18:00	31,49	19,41	12,08	0,00				1	1		1				10,09	12,51	12,58	66%	2.430
	19:00	33,65	20,81	12,84	0,00		1			1	1	1				12,19	13,47	13,46	63%	2.703
	20:00	33,05	21,89	11,16	0,00		1			1	1	1				11,11	13,25	13,22	66%	2.712
	21:00	30,85	19,87	10,98	0,00		1			1	1	1				13,13	12,38	12,35	60%	2.489
	22:00	26,96	16,72	10,24	0,00		1				1	1				6,28	10,83	10,79	73%	2.011
	23:00	23,86	14,46	9,41	0,00		1				1	1				8,54	9,60	9,56	63%	1.765
582,94 MWh																ΑΩΛ: 14,26		50.392 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης