

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	21,14	12,82	8,32	0,00		1				1	1				10,18	8,48	8,47	56%	1.587
	01:00	19,71	12,05	7,65	0,00						1	1				7,45	7,91	7,89	62%	1.449
	02:00	19,11	11,64	7,46	0,00						1	1				7,86	7,65	7,65	60%	1.406
	03:00	18,46	11,32	7,15	0,00						1	1				8,18	7,39	7,38	58%	1.371
	04:00	18,35	11,66	6,68	0,00						1	1				7,84	7,33	7,34	60%	1.408
	05:00	19,28	12,03	7,26	0,00		1				1	1				10,97	7,69	7,71	52%	1.612
	06:00	20,55	12,50	8,05	0,00		1				1	1				10,50	8,20	8,22	54%	1.552
	07:00	22,19	13,65	8,54	0,00		1				1	1				9,35	8,83	8,86	59%	1.677
	08:00	22,65	13,88	8,76	0,00		1				1	1				9,12	9,06	9,06	60%	1.703
	09:00	23,03	14,10	8,93	0,00		1				1	1				8,90	9,21	9,21	61%	1.726
	10:00	23,03	14,13	8,90	0,00		1				1	1				8,87	9,20	9,21	61%	1.729
	11:00	22,96	14,01	8,95	0,00		1				1	1				8,99	9,18	9,19	61%	1.716
	12:00	23,82	14,54	9,28	0,00						1	1				4,96	9,50	9,53	75%	1.715
	13:00	24,01	14,60	9,41	0,00						1	1				4,90	9,61	9,61	75%	1.721
	14:00	22,94	13,90	9,04	0,00						1	1				5,60	9,20	9,18	71%	1.646
	15:00	21,85	13,29	8,56	0,00						1	1				6,21	8,74	8,74	68%	1.581
	16:00	23,02	14,20	8,82	0,00						1	1				5,30	9,05	9,09	73%	1.677
	17:00	26,59	16,27	10,33	0,00					1	1	1				13,23	10,53	10,58	55%	2.562
	18:00	30,86	18,84	12,02	0,00					1	1	1				10,66	12,28	12,32	64%	2.323
	19:00	33,46	20,37	13,09	0,00					1	1	1				9,13	13,37	13,38	69%	2.490
	20:00	31,98	19,43	12,55	0,00					1	1	1				10,07	12,83	12,80	66%	2.388
	21:00	29,19	17,72	11,47	0,00					1	1	1				11,78	11,72	11,69	60%	2.201
	22:00	25,61	15,61	10,00	0,00					1	1	1				13,89	10,21	10,16	53%	1.970
	23:00	22,68	14,08	8,60	0,00		1				1	1				8,92	8,76	8,67	61%	1.836
566,47 MWh																ΑΩΛ: 16,46		43.048 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης