

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 20 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	21,06	19,21	1,84				1	1	1						8,29	4,93	4,87	70%	2.503	
	01:00	19,37	17,19	2,18				1	1	1						10,31	4,20	4,19	63%	2.273	
	02:00	18,72	17,05	1,67				1	1	1						10,45	3,74	3,71	62%	2.256	
	03:00	18,17	17,17	1,00				1	1	1						10,33	3,16	3,16	62%	2.270	
	04:00	18,10	17,50	0,60				1	1	1						10,00	3,09	3,09	64%	2.309	
	05:00	18,83	18,50	0,33				1	1	1						9,00	3,81	3,82	67%	2.422	
	06:00	20,08	19,99	0,09				1	1	1						7,51	3,87	3,90	73%	2.592	
	07:00	23,17	23,17	0,00				1	1	1						4,33	5,96	6,00	84%	2.958	
	08:00	24,32	24,32	0,00			1	1	1	1						6,68	5,57	5,59	78%	3.246	
	09:00	25,47	25,47	0,00			1	1	1	1						5,53	6,41	6,47	82%	3.267	
	10:00	25,13	25,13	0,00			1	1	1	1	1					15,87	2,89	2,74	61%	3.801	
	11:00	24,99	24,64	0,35				1	1	1	1	1				12,86	4,12	4,23	66%	3.181	
	12:00	25,32	24,96	0,35				1	1	1	1	1				12,54	4,81	4,82	67%	3.218	
	13:00	24,72	24,52	0,20				1	1	1	1	1				12,98	4,23	4,22	65%	3.168	
	14:00	23,23	22,81	0,42				1	1	1	1	1				14,69	2,76	2,78	61%	2.974	
	15:00	22,02	21,75	0,26					1	1	1	1				8,25	5,59	5,88	73%	2.744	
	16:00	21,82	21,73	0,08					1	1	1	1				8,27	6,62	6,63	72%	2.742	
	17:00	23,49	23,30	0,19						1	1	1	1				6,70	7,49	7,36	78%	2.921
	18:00	26,60	26,55	0,05					1	1	1	1	1				10,95	6,83	6,87	71%	3.843
	19:00	29,49	29,49	0,00					1	1	1	1	1				8,01	8,21	8,24	79%	3.730
	20:00	32,36	32,36	0,00			1	1	1	1	1	1	1				8,64	9,45	9,52	79%	4.216
	21:00	32,63	32,63	0,00			1	1	1	1	1	1	1				8,37	9,90	9,84	80%	4.136
	22:00	28,53	28,33	0,20					1	1	1	1	1				9,17	7,79	7,75	76%	3.598
	23:00	24,28	23,58	0,70					1	1	1	1	1				13,92	5,74	6,04	63%	3.062
		571,88 MWh																		73.430 €	
																			ΑΩΛ: 9,56		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης