

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ						Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα										Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100					
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	29,06	25,71	3,35	0,00			1	1		1	1				11,29	8,08	8,22	69%	3.204
	01:00	26,11	22,65	3,46	0,00			1	1		1	1				14,35	5,70	5,67	61%	2.868
	02:00	25,26	20,84	4,42	0,00				1		1	1				8,66	7,89	8,05	71%	2.542
	03:00	24,48	19,12	5,36	0,00				1		1	1				10,38	9,40	9,35	65%	2.354
	04:00	24,37	18,47	5,90	0,00				1		1	1				11,03	9,19	9,22	63%	2.283
	05:00	25,22	18,13	7,09	0,00				1		1	1				11,37	9,83	9,88	61%	2.246
	06:00	29,35	20,59	8,76	0,00				1		1	1				8,91	11,66	11,68	70%	2.514
	07:00	35,94	28,15	7,79	0,00				1	1	1	1		2		13,95	13,61	13,63	67%	4.355
	08:00	40,54	32,89	7,66	0,00			1	1	1	1	1		1		15,41	13,73	13,73	68%	4.752
	09:00	40,92	33,24	7,69	0,00			1	1	1	1	1		2		16,36	10,92	13,58	67%	4.522
	10:00	39,30	30,60	8,69	0,00			1	1	1	1	1				16,40	13,24	13,27	65%	3.872
	11:00	39,36	30,64	8,72	0,00			1	1	1	1	1				16,36	13,23	13,25	65%	3.876
	12:00	40,62	33,03	7,59	0,00			1	1	1	1	1				13,97	13,72	13,73	70%	4.141
	13:00	40,76	34,25	6,51	0,00			1	1	1	1	1				12,75	13,73	13,73	73%	4.277
	14:00	39,89	36,27	3,62	0,00			1	1	1	1	1		2		13,33	4,72	12,61	73%	4.886
	15:00	39,80	33,04	6,76	0,00			1	1	1	1	1				13,96	13,27	13,65	70%	4.142
	16:00	41,11	32,07	9,04	0,00			1	1	1	1	1				14,93	13,73	13,73	68%	4.035
	17:00	43,41	33,75	9,66	0,00		1	1	1	1	1	1				16,75	13,73	13,73	67%	4.384
	18:00	47,79	38,07	9,73	0,00		1	1	1	1	1	1				12,43	13,73	13,73	75%	4.756
	19:00	48,85	40,78	8,07	0,00		1	1	1	1	1	1				9,72	13,73	13,73	81%	5.063
	20:00	47,01	40,14	6,87	0,00		1	1	1	1	1	1				10,36	13,73	13,73	79%	4.991
	21:00	43,19	37,19	6,01	0,00		1	1	1	1	1	1				13,31	13,63	13,62	74%	4.657
	22:00	38,23	32,24	5,99	0,00			1	1	1	1	1				14,76	12,00	12,14	69%	4.053
	23:00	32,65	28,34	4,31	0,00				1	1	1	1				11,16	12,09	12,03	72%	3.500
		883,22 MWh														ΑΩΛ: 20,27		92.272 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Στο διάστημα 14:10 – 14:50 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης