

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100						
ΤΕ (MW)						2,340	2,340	5,360	5,500	5,500	4,144	5,500	5,000	0,542	0,508						
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	21,15	18,83	2,31	0,00			1	1		1					8,67	6,24	6,16	68%	2.414	
	01:00	19,60	18,41	1,20	0,00			1	1		1					9,09	4,65	4,61	67%	2.366	
	02:00	18,80	18,08	0,73	0,00			1	1		1					9,42	5,44	5,49	66%	2.330	
	03:00	18,59	18,38	0,21	0,00	1			1		1					5,12	6,61	6,62	78%	2.414	
	04:00	18,30	18,30	0,00	0,00	1			1		1					5,20	6,13	6,04	78%	2.294	
	05:00	18,75	18,75	0,00	0,00				1	1	1					11,25	4,11	4,09	63%	2.925	
	06:00	20,31	20,30	0,01	0,00				1	1	1					9,70	5,07	5,12	68%	2.580	
	07:00	23,51	23,46	0,05	0,00				1	1	1					6,54	8,26	8,34	78%	2.939	
	08:00	25,24	25,20	0,05	0,00			1	1	1	1					12,30	6,31	6,08	67%	3.690	
	09:00	25,55	25,40	0,15	0,00			1	1	1	1					12,10	5,00	5,04	68%	3.267	
	10:00	25,71	25,52	0,19	0,00			1	1	1	1					11,98	5,22	5,19	68%	3.281	
	11:00	25,56	25,41	0,15	0,00			1	1	1	1					12,09	5,06	5,06	68%	3.268	
	12:00	25,92	25,85	0,07	0,00			1	1	1	1					11,65	5,40	5,40	69%	3.317	
	13:00	25,72	25,45	0,27	0,00			1	1	1	1					12,05	5,23	5,21	68%	3.273	
	14:00	23,72	23,44	0,27	0,00				1	1	1				1	7,86	5,68	6,02	75%	3.138	
	15:00	21,76	21,41	0,35	0,00				1	1	1					8,59	6,64	6,65	71%	2.705	
	16:00	21,52	20,99	0,53	0,00				1	1	1	1				9,01	6,35	6,36	70%	2.658	
	17:00	23,61	23,04	0,57	0,00					1	1	1					6,96	8,34	8,42	77%	2.891
	18:00	26,84	26,51	0,33	0,00			1	1	1	1					10,99	6,92	6,84	71%	3.838	
	19:00	29,59	29,44	0,15	0,00			1	1	1	1	1				8,06	8,84	8,86	78%	3.724	
	20:00	31,93	31,92	0,01	0,00	1		1	1	1	1					9,08	9,47	9,53	78%	4.166	
	21:00	32,77	32,62	0,15	0,00	1		1	1	1	1					8,38	10,47	10,41	80%	4.135	
	22:00	28,32	28,06	0,26	0,00			1	1	1	1					9,44	7,95	7,87	75%	3.567	
	23:00	24,39	24,23	0,16	0,00			1	1	1	1	1					13,27	4,01	3,93	65%	3.136
		577,17 MWh														ΑΩΛ: 11,18		74.314 €			

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στο διάστημα από τις 08:30 έως τις 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης