

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	5,38	5,38	0,00	1			1							1,82	1,07
	01:00	4,87	4,87	0,00	1			1							1,82	1,05
	02:00	4,67	4,67	0,00				1							1,82	1,42
	03:00	4,58	4,58	0,00				1							1,82	1,33
	04:00	4,64	4,64	0,00				1							1,82	1,38
	05:00	4,67	4,67	0,00				1							1,82	1,42
	06:00	5,25	5,25	0,00	1			1							1,82	1,11
	07:00	5,70	5,70	0,00	1			1							1,82	1,36
	08:00	6,29	6,29	0,00	1			1							1,82	1,94
	09:00	6,93	6,92	0,01	1			1				1			1,82	2,10
	10:00	7,03	7,03	0,01	1			1				1			1,82	2,18
	11:00	6,98	6,97	0,01	1			1				1			1,82	1,24
	12:00	6,52	6,51	0,01				1	1						1,82	0,04
	13:00	6,42	6,40	0,02				1	1						1,21	0,03
	14:00	6,24	6,24	0,00				1	1						0,00	0,00
	15:00	6,00	6,00	0,00				1	1						0,00	0,00
	16:00	6,42	6,40	0,01				1	1						0,01	0,01
	17:00	7,26	7,21	0,05				1	1						0,68	0,73
	18:00	8,61	8,60	0,01				1	1						2,06	2,09
	19:00	8,64	8,63	0,00				1	1						2,13	2,13
	20:00	8,39	8,36	0,03				1	1						1,88	1,88
	21:00	7,65	7,56	0,09				1	1						1,16	1,14
	22:00	6,82	6,72	0,10	1			1	1						0,72	1,00
	23:00	5,99	5,69	0,30	1			1							1,68	1,66

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τη 13:20.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης