

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	5,88	5,38	0,50		1		1							0,49	0,57	
	01:00	5,37	4,33	1,04		1		1							1,05	1,04	
	02:00	4,96	4,26	0,70		1		1							0,70	0,82	
	03:00	5,00	3,46	1,54				1							1,52	1,64	
	04:00	4,83	3,25	1,58				1							1,58	1,58	
	05:00	5,02	3,29	1,73				1							1,73	1,73	
	06:00	5,31	3,45	1,86				1							1,85	1,86	
	07:00	5,92	3,85	2,07				1							2,06	2,07	
	08:00	7,19	4,78	2,41				1							2,41	2,51	
	09:00	7,99	5,56	2,43		1		1							2,44	2,79	
	10:00	8,00	5,57	2,43		1		1							2,44	2,80	
	11:00	7,57	5,15	2,43		1		1							2,44	2,65	
	12:00	7,38	4,96	2,43		1		1							2,44	2,58	
	13:00	6,55	4,83	1,72		1		1							1,73	1,79	
	14:00	5,56	4,32	1,24		1		1							1,24	1,23	
	15:00	5,23	4,33	0,90		1		1							0,90	0,89	
	16:00	5,75	4,36	1,39		1		1							1,38	1,40	
	17:00	6,92	4,61	2,32		1		1							2,31	2,37	
	18:00	8,39	5,96	2,43		1		1							2,44	2,90	
	19:00	9,37	6,94	2,43	1	1		1							2,44	3,04	
	20:00	9,34	6,91	2,43	1	1		1							2,44	3,04	
	21:00	8,63	6,20	2,43	1	1		1							2,44	2,99	
	22:00	7,61	5,41	2,21	1	1		1							2,22	2,24	
	23:00	6,70	4,86	1,83		1		1							1,85	1,92	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας από τις 02:03. Στο διάστημα 13:25 – 13:40 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης