

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	5,90	4,30	1,61				1							1,61	1,59	
	01:00	5,36	3,92	1,44				1							1,43	1,48	
	02:00	5,21	3,38	1,84				1							1,82	1,82	
	03:00	4,97	3,26	1,71				1							1,69	1,69	
	04:00	4,96	3,25	1,71				1							1,70	1,70	
	05:00	5,31	3,46	1,85				1							1,85	1,85	
	06:00	6,14	3,99	2,15				1							2,13	2,14	
	07:00	7,46	5,03	2,43		1		1							2,44	2,60	
	08:00	7,95	5,53	2,42		1		1							2,44	2,78	
	09:00	8,04	5,62	2,42		1		1							2,44	2,81	
	10:00	7,71	5,28	2,43		1		1							2,44	2,70	
	11:00	7,56	5,21	2,36		1		1							2,39	2,36	
	12:00	7,69	5,35	2,34		1			1						2,33	2,44	
	13:00	7,63	4,95	2,67		1			1						2,68	2,67	
	14:00	7,27	4,72	2,54		1			1						2,55	2,54	
	15:00	7,17	4,66	2,51		1			1						2,51	2,51	
	16:00	7,24	4,71	2,53		1			1						2,53	2,54	
	17:00	8,05	5,25	2,80		1			1						2,80	2,81	
	18:00	9,51	6,49	3,02	1	1			1						3,04	3,04	
	19:00	10,17	7,16	3,01	1	1			1						3,04	3,04	
	20:00	9,99	7,07	2,92	1	1			1						3,04	3,04	
	21:00	9,16	6,14	3,02	1	1			1						3,04	3,04	
	22:00	8,05	5,42	2,63	1	1			1						2,66	2,64	
	23:00	7,06	4,67	2,39		1			1						2,43	2,44	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε απώλεια επικοινωνίας έως τις 11:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης