

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	5,03	4,83	0,20					1						0,72	0,70	
	01:00	4,68	4,47	0,21					1						1,24	1,29	
	02:00	4,35	4,15	0,20					1						1,10	1,10	
	03:00	4,24	3,97	0,27					1						0,98	0,98	
	04:00	4,23	3,96	0,27					1						0,96	0,97	
	05:00	4,47	4,22	0,25					1						1,20	1,21	
	06:00	5,07	4,78	0,30		1			1						1,26	1,24	
	07:00	5,96	5,58	0,38		1			1						1,58	1,61	
	08:00	6,71	6,30	0,41		1			1						2,23	2,22	
	09:00	6,76	6,22	0,54		1	1		1						1,35	1,34	
	10:00	6,43	6,12	0,31		1	1		1						1,62	1,65	
	11:00	5,59	5,39	0,20		1			1						1,28	1,26	
	12:00	5,60	5,41	0,19		1			1						1,25	1,26	
	13:00	5,36	4,87	0,49		1			1						1,03	1,03	
	14:00	5,06	4,42	0,64		1			1						0,73	0,72	
	15:00	4,67	4,34	0,33		1			1						0,35	0,33	
	16:00	4,54	4,36	0,18		1			1						0,18	0,19	
	17:00	5,10	4,49	0,61		1			1						0,74	0,76	
	18:00	5,97	5,10	0,87		1			1						1,60	1,63	
	19:00	6,80	5,46	1,34		1			1						2,31	2,33	
	20:00	7,73	7,02	0,71		1	1		1						2,39	2,39	
	21:00	7,63	7,10	0,52		1	1		1						2,23	2,21	
	22:00	6,75	5,74	1,01		1	1		1						1,70	1,73	
	23:00	5,87	5,05	0,82		1			1						1,58	1,55	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης