

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 4 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	4,78	4,77	0,01		1			1						0,47	0,46	
	01:00	4,31	4,27	0,04					1						0,42	0,47	
	02:00	4,13	4,10	0,04					1						0,88	0,88	
	03:00	4,04	4,04	0,00					1						0,78	0,79	
	04:00	4,06	4,06	0,00					1						0,80	0,80	
	05:00	4,13	4,13	0,00					1						0,88	0,88	
	06:00	4,18	4,18	0,00					1						0,72	0,91	
	07:00	4,51	4,51	0,00					1						1,02	1,25	
	08:00	4,80	4,80	0,00					1						1,15	1,36	
	09:00	5,02	5,02	0,00		1			1						0,44	0,66	
	10:00	5,23	5,22	0,00		1			1						0,66	0,89	
	11:00	5,48	5,41	0,07		1			1						0,91	1,13	
	12:00	5,43	5,27	0,16		1			1						0,89	1,10	
	13:00	5,09	4,84	0,25		1			1						0,56	0,76	
	14:00	4,47	4,41	0,06		1			1						0,07	0,19	
	15:00	3,95	3,73	0,22				1							0,40	0,66	
	16:00	3,84	3,54	0,30				1							0,36	0,59	
	17:00	4,40	3,97	0,43				1							0,90	1,13	
	18:00	5,06	4,59	0,48				1							1,48	1,72	
	19:00	5,78	5,52	0,26		1		1							1,39	1,60	
	20:00	6,82	6,47	0,35		1		1							1,87	2,11	
	21:00	6,95	6,43	0,52		1		1						1	1,90	2,11	
	22:00	6,20	5,78	0,42		1		1							1,60	1,82	
	23:00	5,23	5,10	0,13		1		1							0,70	0,93	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης