

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	4,58	4,44	0,14				1							0,80	0,88	
	01:00	4,21	4,06	0,15				1							0,96	0,95	
	02:00	4,07	4,03	0,04				1							0,82	0,81	
	03:00	4,00	3,87	0,13				1							0,74	0,75	
	04:00	4,03	3,72	0,31				1							0,76	0,77	
	05:00	4,21	3,68	0,53				1							0,95	0,96	
	06:00	4,56	3,97	0,60				1							1,29	1,30	
	07:00	5,09	4,27	0,82				1							1,57	1,57	
	08:00	5,44	4,69	0,76				1							1,68	1,68	
	09:00	5,76	4,68	1,08	1			1							1,47	1,46	
	10:00	5,35	4,43	0,92	1			1							1,07	1,06	
	11:00	5,51	4,45	1,06	1			1							1,49	1,53	
	12:00	6,06	4,96	1,10	1			1							1,67	1,56	
	13:00	5,91	5,24	0,67	1			1							1,58	1,59	
	14:00	5,64	5,16	0,49	1			1							1,39	1,38	
	15:00	5,08	4,65	0,43				1							1,35	1,40	
	16:00	4,95	4,62	0,34				1							1,53	1,53	
	17:00	5,10	4,78	0,32				1							1,58	1,58	
	18:00	5,49	5,11	0,38		1		1							1,34	1,33	
	19:00	5,92	5,64	0,28		1		1							1,56	1,56	
	20:00	7,15	6,40	0,75		1		1						1	2,20	2,21	
	21:00	7,51	6,71	0,80		1		1						1	2,34	2,33	
	22:00	6,38	5,37	1,01		1		1						1	1,83	1,82	
	23:00	5,23	4,50	0,73		1		1							0,97	0,98	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης