

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Α Ν Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	5,12	4,52	0,60		1			1						0,60	0,57
	01:00	4,74	4,34	0,40		1			1						0,41	0,40
	02:00	4,63	4,31	0,32		1			1						0,33	0,29
	03:00	4,47	4,19	0,28		1			1						0,28	0,13
	04:00	4,47	4,19	0,28		1			1						0,28	0,13
	05:00	4,63	4,29	0,34		1			1						0,34	0,29
	06:00	5,41	4,37	1,04		1			1						1,03	1,06
	07:00	6,70	4,64	2,06		1			1						2,17	2,20
	08:00	7,83	5,53	2,29		1			1						2,68	2,74
	09:00	8,60	6,22	2,38		1			1						2,72	3,00
	10:00	8,92	6,47	2,45		1	1		1						2,72	3,04
	11:00	9,28	6,85	2,43		1	1		1						2,72	3,04
	12:00	8,92	6,46	2,46		1	1		1						2,72	3,04
	13:00	8,85	6,39	2,45		1	1		1						2,72	3,04
	14:00	8,19	5,78	2,41		1	1		1						2,65	2,76
	15:00	7,68	5,31	2,38		1			1						2,67	2,69
	16:00	7,50	5,16	2,34		1			1						2,62	2,62
	17:00	8,04	5,64	2,40		1			1						2,71	2,81
	18:00	8,55	6,13	2,42		1	1		1						2,72	2,99
	19:00	9,14	6,71	2,43		1	1		1						2,72	3,04
	20:00	10,02	7,57	2,46		1	1		1						2,72	3,04
	21:00	9,65	7,19	2,46		1	1		1						2,72	3,04
	22:00	8,33	5,93	2,40		1	1		1						2,64	2,79
	23:00	6,88	5,36	1,52		1	1		1						1,53	1,54

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης