

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	5,86	4,34	1,52		1			1						1,52	1,57	
	01:00	5,34	3,48	1,85					1						1,85	1,87	
	02:00	5,14	3,34	1,80					1						1,80	1,80	
	03:00	4,99	3,27	1,72					1						1,72	1,72	
	04:00	4,93	3,27	1,66					1						1,66	1,66	
	05:00	5,24	3,41	1,83					1						1,82	1,83	
	06:00	6,08	4,00	2,08					1						2,11	2,12	
	07:00	7,23	4,90	2,33		1			1						2,52	2,53	
	08:00	7,70	5,27	2,43		1			1						2,69	2,69	
	09:00	7,73	5,30	2,42		1			1						2,69	2,70	
	10:00	7,70	5,26	2,44		1			1						2,69	2,69	
	11:00	7,40	5,02	2,37		1			1						2,59	2,59	
	12:00	5,89	5,00	0,89		1	1		1						1,80	1,01	
	13:00	6,95	5,74	1,21		1	1		1						1,45	1,52	
	14:00	6,50	5,71	0,79		1	1		1						1,12	1,12	
	15:00	6,01	4,95	1,06		1			1						1,16	1,23	
	16:00	5,83	4,41	1,41		1			1						1,49	1,26	
	17:00	6,27	4,73	1,54		1			1						1,93	1,68	
	18:00	7,10	5,69	1,40		1			1						2,61	2,36	
	19:00	8,19	7,00	1,19		1			1						2,39	2,09	
	20:00	9,45	8,21	1,24				1	1						2,65	2,68	
	21:00	9,20	7,82	1,39				1	1						2,61	2,46	
	22:00	8,08	6,83	1,25				1	1						1,66	1,36	
	23:00	6,91	6,37	0,54				1	1						0,62	0,52	

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Στις 13:50 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον ΑΣΠ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης