

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,64	5,57	1,07	1			1							1,05	1,26
	01:00	6,11	4,23	1,88	1			1							1,88	1,88
	02:00	5,88	3,82	2,06				1							2,06	2,06
	03:00	5,72	3,71	2,00				1							2,00	2,00
	04:00	5,49	3,57	1,93				1							1,93	1,92
	05:00	5,68	3,70	1,99				1							1,99	1,99
	06:00	6,07	3,95	2,12				1							2,12	2,12
	07:00	6,72	4,38	2,34				1							2,34	2,35
	08:00	8,01	5,23	2,79	1			1							2,78	2,80
	09:00	9,17	6,15	3,03	1			1							3,04	3,04
	10:00	9,89	6,86	3,03	1		1	1							3,04	3,04
	11:00	10,39	7,36	3,03	1		1	1							3,04	3,04
	12:00	10,59	7,56	3,03	1		1	1							3,04	3,04
	13:00	10,22	7,20	3,03	1		1	1							3,04	3,04
	14:00	9,40	6,38	3,02	1		1	1							3,04	3,04
	15:00	9,28	6,32	2,96	1		1	1							3,04	3,04
	16:00	9,19	6,23	2,96	1		1	1							3,04	3,04
	17:00	9,77	6,75	3,02	1		1	1							3,04	3,04
	18:00	10,62	7,61	3,01	1		1	1							3,04	3,04
	19:00	10,73	7,73	3,01	1		1	1							3,04	3,04
	20:00	10,33	7,37	2,96	1		1	1							3,04	3,04
	21:00	9,39	6,43	2,96	1		1	1							3,04	3,04
	22:00	8,51	5,59	2,92	1		1	1							2,94	2,93
	23:00	7,50	5,41	2,09	1		1	1							2,13	2,11

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης