

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	5,13	5,13	0,00	1			1							0,82	0,80
	01:00	4,69	4,69	0,00	1			1							0,41	0,47
	02:00	4,67	4,67	0,00				1							1,37	1,40
	03:00	4,56	4,56	0,00				1							1,29	1,30
	04:00	4,52	4,52	0,00				1							1,26	1,26
	05:00	4,84	4,84	0,00				1							1,05	1,01
	06:00	5,50	5,50	0,00	1			1							1,13	1,15
	07:00	6,35	6,33	0,02	1			1							1,98	1,99
	08:00	6,50	6,44	0,07	1			1							2,02	2,02
	09:00	6,29	6,11	0,18	1			1							1,92	1,91
	10:00	6,12	5,82	0,30	1			1							1,78	1,78
	11:00	5,81	5,42	0,39	1			1							1,47	1,46
	12:00	5,80	5,27	0,53	1			1							1,46	1,46
	13:00	5,62	4,84	0,78	1			1							1,27	1,28
	14:00	5,43	4,47	0,96	1			1							1,12	1,11
	15:00	5,17	4,34	0,83	1			1							0,84	0,83
	16:00	5,25	4,43	0,82	1			1							0,91	0,91
	17:00	6,12	5,43	0,69	1			1							1,71	1,75
	18:00	7,71	6,64	1,06	1			1							2,37	2,38
	19:00	8,87	7,61	1,26	1	1		1							2,75	2,75
	20:00	8,64	7,00	1,64	1	1		1							2,68	2,68
	21:00	7,87	5,90	1,97	1	1		1							2,39	2,37
	22:00	6,86	5,03	1,83	1	1		1							1,83	1,85
	23:00	6,06	4,43	1,63	1			1							1,72	1,69

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:00. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης