

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Λ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	5,70	5,51	0,19		1		1							0,81	0,94
	01:00	5,12	4,85	0,27				1							0,82	0,86
	02:00	4,94	4,52	0,41				1							1,65	1,67
	03:00	4,77	4,15	0,62				1							1,51	1,51
	04:00	4,75	3,87	0,89				1							1,49	1,49
	05:00	4,92	4,01	0,91				1							1,64	1,64
	06:00	5,68	4,98	0,71		1		1							1,74	1,71
	07:00	6,69	6,06	0,63		1		1							2,14	2,16
	08:00	7,06	6,40	0,66		1	1	1							1,66	1,65
	09:00	7,07	6,31	0,76		1	1	1							1,66	1,65
	10:00	6,63	5,91	0,73		1	1	1							1,23	1,22
	11:00	6,22	5,41	0,81		1	1	1							0,85	0,88
	12:00	6,19	4,74	1,45		1		1							1,82	1,83
	13:00	6,16	4,55	1,61		1		1							1,83	1,82
	14:00	5,57	4,34	1,23		1		1							1,54	1,46
	15:00	5,20	5,06	0,13		1		1							0,13	1,31
	16:00	5,27	4,45	0,82		1		1							0,83	0,97
	17:00	5,74	4,46	1,28		1		1							1,37	1,38
	18:00	6,73	5,16	1,57		1		1							2,28	2,29
	19:00	7,71	5,92	1,79		1		1							2,65	2,66
	20:00	8,99	7,28	1,71		1	1	1							3,02	3,02
	21:00	8,63	6,95	1,68		1	1	1							2,99	2,98
	22:00	7,45	5,97	1,48		1	1	1							2,13	2,14
	23:00	6,38	5,25	1,14			1	1							2,04	2,03

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:10. Τα ΑΠ Αγ. Σώζον 1 και 2 παρουσίασαν προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ 13:45 με 16:09.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης