

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2025	00:00	6,49	5,21	1,29	1			1							2,04	2,08
	01:00	5,88	4,41	1,47	1			1							1,55	1,54
	02:00	5,42	4,43	0,99	1		1	1							1,00	1,08
	03:00	5,27	3,85	1,42	1		1					1	1		1,67	1,65
	04:00	5,58	4,13	1,46				1							1,95	1,95
	05:00	5,87	4,30	1,57				1							2,01	2,01
	06:00	6,85	4,97	1,88	1			1							2,34	2,36
	07:00	8,33	6,06	2,27	1		1	1							2,89	2,90
	08:00	9,16	6,93	2,23	1		1	1							3,04	3,04
	09:00	9,15	6,58	2,57	1		1	1							3,04	3,04
	10:00	9,01	6,40	2,61	1		1	1							3,04	3,04
	11:00	8,74	6,40	2,35	1		1	1							3,03	3,03
	12:00	8,64	6,55	2,09	1		1	1							3,01	3,02
	13:00	8,54	6,76	1,77	1		1	1							2,99	2,98
	14:00	7,98	6,91	1,07	1		1	1							2,58	2,56
	15:00	7,63	6,61	1,03	1		1	1							2,21	2,21
	16:00	7,88	6,91	0,96	1		1	1							2,44	2,45
	17:00	8,82	7,93	0,89	1		1	1							2,03	1,86
	18:00	10,32	9,37	0,95				1	1			1			2,70	2,91
	19:00	10,64	9,59	1,06				1	1			1			3,04	3,04
	20:00	10,43	9,26	1,17				1	1			1			3,04	3,04
	21:00	9,41	8,86	0,55				1	1						2,83	2,82
	22:00	8,03	7,68	0,35				1	1						1,68	1,57
	23:00	6,68	6,61	0,07				1	1						0,35	0,19

Μερική διακοπή στις 22:45 και στις 23:45 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Κατά τα διαστήματα 00:0 με 03:00 και 18:00 με 20:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για επιπλέον παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης