

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	5,63	4,79	0,83		1		1							1,48	1,50
	01:00	5,05	4,54	0,51				1							1,75	1,74
	02:00	4,76	4,57	0,20				1							1,51	1,51
	03:00	4,70	4,57	0,13				1							1,45	1,45
	04:00	4,66	4,65	0,02				1							1,40	1,40
	05:00	4,88	4,86	0,03				1							1,51	1,51
	06:00	5,25	5,23	0,02		1		1							0,76	0,95
	07:00	5,64	5,62	0,02		1		1							1,08	1,30
	08:00	5,88	5,83	0,05		1		1							1,34	1,56
	09:00	5,86	5,86	0,01		1		1							1,32	1,52
	10:00	5,86	5,86	0,00		1		1							1,31	1,51
	11:00	5,98	5,98	0,00		1		1							1,43	1,63
	12:00	6,16	6,12	0,04		1		1							1,60	1,81
	13:00	6,04	5,98	0,06		1		1							1,50	1,71
	14:00	5,33	5,31	0,03		1		1							0,81	1,01
	15:00	4,79	4,79	0,00		1		1							0,25	0,45
	16:00	4,87	4,87	0,00		1		1							0,33	0,53
	17:00	5,21	5,12	0,09		1		1							0,64	0,86
	18:00	5,88	5,84	0,03		1		1							1,26	1,48
	19:00	6,81	6,80	0,01		1	1	1							1,25	1,46
	20:00	8,21	8,21	0,00		1	1	1						1	2,19	2,41
	21:00	8,33	8,33	0,00		1	1	1						1	2,22	2,44
	22:00	7,44	7,43	0,00		1	1	1							1,85	2,04
	23:00	6,43	6,43	0,00		1	1	1							1,00	1,23

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης