

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	4,68	3,96	0,72		1			1						0,79	0,83	
	01:00	4,30	3,28	1,02					1						1,05	1,05	
	02:00	4,13	3,26	0,87					1						0,88	0,88	
	03:00	4,04	3,26	0,78					1						0,78	0,78	
	04:00	4,08	3,26	0,82					1						0,82	0,82	
	05:00	4,15	3,26	0,89					1						0,89	0,90	
	06:00	4,72	3,29	1,43					1						1,44	1,46	
	07:00	5,26	3,44	1,82					1						1,83	1,83	
	08:00	5,49	4,43	1,07					1						1,18	1,18	
	09:00	5,77	3,93	1,84				1							1,97	2,02	
	10:00	5,74	3,81	1,93				1							2,01	2,01	
	11:00	5,64	3,73	1,92				1							1,97	1,97	
	12:00	5,66	3,86	1,79				1							1,98	1,98	
	13:00	5,45	3,85	1,59				1							1,91	1,90	
	14:00	5,22	3,76	1,46				1							1,83	1,82	
	15:00	4,78	3,61	1,18				1							1,54	1,51	
	16:00	4,61	3,39	1,22				1							1,34	1,33	
	17:00	4,77	3,33	1,44				1							1,49	1,52	
	18:00	5,55	4,15	1,40				1							1,94	1,94	
	19:00	6,32	5,00	1,32		1		1							2,16	2,16	
	20:00	7,27	5,36	1,90		1		1							2,53	2,54	
	21:00	7,56	5,54	2,02		1		1							2,66	2,65	
	22:00	6,36	4,41	1,95		1		1							2,06	2,03	
	23:00	5,30	3,80	1,50				1							1,52	1,53	

Τα ΑΠ Αγ. Σώζον και Αγ. Σώζον 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 23:40

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης