

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	4,58	3,22	1,36				1							1,36	1,33
	01:00	4,21	3,25	0,96				1							0,96	0,96
	02:00	4,07	3,25	0,81				1							0,82	0,82
	03:00	3,94	3,26	0,68				1							0,69	0,69
	04:00	3,98	3,25	0,72				1							0,72	0,72
	05:00	4,20	3,42	0,77				1							0,93	0,93
	06:00	4,61	3,58	1,03				1							1,37	1,39
	07:00	5,42	4,19	1,22				1							1,88	1,91
	08:00	6,05	4,64	1,41				1					1		2,12	2,12
	09:00	6,05	4,26	1,79				1					1		2,09	2,06
	10:00	6,03	4,98	1,05	1			1							1,70	1,69
	11:00	5,52	4,77	0,74	1			1							1,20	1,19
	12:00	5,37	4,82	0,55	1			1							1,07	1,06
	13:00	5,37	4,97	0,40	1			1							1,00	1,02
	14:00	5,07	4,61	0,45	1			1							0,82	0,80
	15:00	4,48	4,20	0,28				1							0,78	0,82
	16:00	4,27	4,14	0,13				1							1,01	1,01
	17:00	4,73	4,67	0,07				1							1,45	1,46
	18:00	5,39	5,33	0,06				1							1,74	1,73
	19:00	6,13	6,05	0,08	1			1							1,77	1,78
	20:00	7,03	6,93	0,10	1			1					1		2,42	2,43
	21:00	7,31	7,21	0,10	1			1					1		2,39	2,38
	22:00	6,41	6,17	0,24	1			1					1		1,94	1,93
	23:00	5,44	5,35	0,09	1			1							1,17	1,15

Το ΑΠ Αγ. Σώζον παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως 00:15, το ΑΠ Αγ. Σώζον 2 έως 00:25 ενώ το ΑΠ Τουρλί στο διάστημα 02:10 – 10:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης