

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	5,41	4,98	0,44		1		1							1,23	1,02	
	01:00	4,86	4,50	0,37				1							0,94	0,79	
	02:00	4,66	4,36	0,30				1							1,59	1,38	
	03:00	4,53	4,25	0,28				1							1,45	1,24	
	04:00	4,55	4,33	0,22				1							1,46	1,26	
	05:00	4,79	4,40	0,39				1							1,68	1,47	
	06:00	5,19	4,84	0,35		1		1							1,43	1,21	
	07:00	5,83	5,69	0,14		1		1							1,65	1,46	
	08:00	6,51	6,46	0,05		1		1							2,20	1,96	
	09:00	6,50	6,49	0,02		1	1	1							1,30	1,07	
	10:00	6,19	6,13	0,06		1	1	1							0,97	0,77	
	11:00	5,96	5,76	0,20		1		1							1,33	1,16	
	12:00	5,78	5,52	0,25		1		1							1,58	1,37	
	13:00	5,58	5,06	0,52		1		1							1,37	1,16	
	14:00	5,22	4,78	0,44		1		1							1,04	0,83	
	15:00	4,97	4,74	0,23		1		1							0,82	0,62	
	16:00	4,74	4,61	0,14		1		1							0,49	0,40	
	17:00	4,93	4,76	0,17		1		1							0,57	0,60	
	18:00	5,50	5,32	0,18		1		1							1,13	1,15	
	19:00	6,30	5,99	0,31		1		1							1,90	1,93	
	20:00	7,83	7,30	0,52		1	1	1							2,47	2,47	
	21:00	7,87	7,37	0,49		1	1	1							2,48	2,46	
	22:00	7,03	6,63	0,39		1	1	1							1,67	1,66	
	23:00	6,07	5,68	0,39		1		1							1,27	1,31	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 16:15. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης