

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΡΕΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	4,52	4,08	0,44				1							0,85	1,14	
	01:00	4,31	4,10	0,20				1							1,05	1,27	
	02:00	4,22	4,21	0,01				1							0,96	1,18	
	03:00	4,11	4,11	0,00				1							0,84	1,07	
	04:00	4,15	4,15	0,00				1							0,87	1,11	
	05:00	4,37	4,37	0,00				1							1,09	1,33	
	06:00	4,89	4,89	0,00		1		1							1,14	1,35	
	07:00	5,66	5,65	0,01		1		1							1,31	1,55	
	08:00	5,89	5,79	0,10		1		1							1,53	1,78	
	09:00	5,99	5,91	0,07		1	1	1							0,98	1,15	
	10:00	5,73	5,60	0,13		1	1	1							0,26	0,53	
	11:00	5,55	5,46	0,09		1	1	1							0,21	0,37	
	12:00	5,34	5,31	0,03		1	1	1							0,06	0,18	
	13:00	4,92	4,81	0,11		1		1							0,14	0,24	
	14:00	4,68	4,41	0,27				1							0,35	0,58	
	15:00	4,40	3,91	0,49				1							0,68	0,97	
	16:00	4,53	3,88	0,65				1							1,26	1,49	
	17:00	5,10	4,08	1,02				1							1,61	1,85	
	18:00	6,45	5,25	1,20		1		1							2,01	2,25	
	19:00	7,74	7,40	0,34		1	1	1							2,39	2,64	
	20:00	7,55	7,42	0,12		1	1	1							2,14	2,35	
	21:00	6,88	6,52	0,36		1	1	1							1,49	1,71	
	22:00	5,96	5,10	0,86		1	1	1							1,01	1,27	
	23:00	5,22	4,10	1,12		1		1							1,15	1,42	

Λόγω εργασιών τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία στο διάστημα 11:00 με 14:00. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης