

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	4,71	3,38	1,32				1							1,45	1,67	
	01:00	4,34	3,25	1,08				1							1,10	1,31	
	02:00	4,13	3,25	0,87				1							0,87	1,10	
	03:00	4,00	3,27	0,74				1							0,74	0,97	
	04:00	4,04	3,27	0,77				1							0,77	1,00	
	05:00	4,31	3,27	1,04				1							1,03	1,28	
	06:00	4,90	3,38	1,53				1							1,52	1,76	
	07:00	5,85	3,96	1,89				1							1,89	2,13	
	08:00	6,49	4,37	2,12		1		1							2,12	2,35	
	09:00	6,85	4,61	2,24		1		1							2,24	2,48	
	10:00	6,24	4,36	1,88		1		1							1,88	2,09	
	11:00	6,86	4,66	2,20		1		1							2,20	2,45	
	12:00	6,92	4,65	2,27		1		1							2,28	2,50	
	13:00	6,92	4,66	2,26		1		1							2,27	2,50	
	14:00	7,05	4,74	2,32		1		1							2,32	2,55	
	15:00	6,90	4,64	2,26		1		1							2,26	2,49	
	16:00	7,26	4,88	2,38		1		1							2,39	2,62	
	17:00	7,92	5,49	2,43		1		1							2,44	2,85	
	18:00	8,98	6,55	2,43		1	1	1							2,44	3,04	
	19:00	9,49	7,06	2,43		1	1	1							2,44	3,04	
	20:00	9,33	6,90	2,43		1	1	1							2,44	3,04	
	21:00	8,54	6,11	2,43		1	1	1							2,44	3,01	
	22:00	7,22	5,68	1,55		1	1	1							1,83	2,33	
	23:00	6,38	5,28	1,10		1		1							1,40	2,22	

Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης