

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	5,51	4,60	0,91		1		1							1,18	1,46	
	01:00	5,07	3,76	1,31				1							1,40	1,85	
	02:00	4,86	3,47	1,39				1							1,40	1,78	
	03:00	4,71	3,57	1,14				1							1,40	1,67	
	04:00	4,74	3,61	1,13				1							1,40	1,70	
	05:00	5,09	3,94	1,15				1							1,39	1,86	
	06:00	5,75	4,69	1,06		1		1							1,20	1,90	
	07:00	6,76	6,04	0,72		1		1							0,75	2,44	
	08:00	7,24	6,55	0,69		1	1	1							0,70	2,22	
	09:00	7,36	6,45	0,90		1	1	1							1,13	2,17	
	10:00	7,14	6,03	1,11		1	1	1							1,72	1,97	
	11:00	6,80	5,43	1,37		1		1							2,14	2,39	
	12:00	6,76	5,09	1,67		1		1							2,22	2,45	
	13:00	6,65	4,47	2,17		1		1							2,18	2,41	
	14:00	6,19	4,33	1,87		1		1							1,87	2,08	
	15:00	5,97	4,34	1,63		1		1							1,63	1,86	
	16:00	6,22	4,36	1,86		1		1							1,85	2,09	
	17:00	7,15	4,85	2,31		1		1							2,34	2,58	
	18:00	8,32	6,09	2,23		1	1	1							2,44	2,91	
	19:00	9,52	7,46	2,06		1	1	1							2,44	3,04	
	20:00	9,31	7,19	2,12		1	1	1							2,44	3,04	
	21:00	8,40	6,08	2,31		1	1	1							2,44	2,98	
	22:00	7,37	5,40	1,96		1	1	1							1,99	2,18	
	23:00	6,31	5,14	1,17		1		1							1,39	1,40	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη την διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης