

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,85	5,84	0,01	1			1							0,00	1,51
	01:00	5,25	5,18	0,07	1			1							0,06	0,84
	02:00	4,99	4,90	0,10	1			1							0,10	0,56
	03:00	4,88	4,78	0,10	1			1							0,10	0,45
	04:00	4,92	4,80	0,11	1			1							0,10	0,46
	05:00	5,24	5,13	0,12	1			1							0,10	0,78
	06:00	6,08	5,98	0,10	1			1							0,10	1,62
	07:00	7,28	7,19	0,10	1		1	1							0,10	1,86
	08:00	7,89	7,77	0,11	1		1	1							0,10	2,35
	09:00	7,94	7,82	0,12	1		1	1							0,10	2,41
	10:00	8,10	8,00	0,10	1		1	1							0,10	2,54
	11:00	8,76	8,50	0,26	1		1	1					1		0,57	2,80
	12:00	8,84	7,85	0,99	1		1	1					1		2,43	2,95
	13:00	8,24	6,45	1,79	1		1	1							2,44	2,81
	14:00	8,11	6,75	1,36	1		1	1							2,42	2,68
	15:00	7,30	6,01	1,28	1		1	1							1,89	1,88
	16:00	7,71	6,30	1,40	1		1	1							2,22	2,28
	17:00	9,18	7,22	1,96				1	1						2,00	2,24
	18:00	10,10	7,67	2,43				1	1						2,44	3,04
	19:00	10,14	7,72	2,42				1	1						2,44	3,04
	20:00	9,59	7,16	2,43				1	1						2,44	2,97
	21:00	8,74	7,16	2,43				1	1						2,44	2,97
	22:00	7,76	6,53	2,21				1	1						2,22	2,23
	23:00	6,80	4,49	2,31	1			1							2,33	2,34

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 1 και ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 11:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης