

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε Ι Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	5,44	5,36	0,08		1			1						1,06	1,33	
	01:00	4,98	4,96	0,03		1			1						0,66	0,88	
	02:00	4,85	4,82	0,03		1			1						0,51	0,73	
	03:00	4,64	4,60	0,04		1			1						0,30	0,53	
	04:00	4,65	4,50	0,15		1			1						0,30	0,53	
	05:00	4,97	4,87	0,10		1			1						0,61	0,85	
	06:00	5,50	5,36	0,14		1			1						1,12	1,38	
	07:00	6,42	6,25	0,17		1			1						2,02	2,26	
	08:00	6,57	6,39	0,17		1			1						2,15	2,38	
	09:00	6,32	6,16	0,16		1			1						1,99	2,20	
	10:00	5,98	5,85	0,14		1			1						1,65	1,87	
	11:00	5,72	5,51	0,20		1			1						1,38	1,61	
	12:00	5,69	5,42	0,27		1			1						1,34	1,58	
	13:00	5,46	5,08	0,38		1			1						1,13	1,35	
	14:00	5,38	4,99	0,39		1			1						1,04	1,28	
	15:00	5,32	5,09	0,23		1			1						1,01	1,21	
	16:00	5,50	5,21	0,29		1			1						1,14	1,38	
	17:00	6,24	5,98	0,25		1			1						1,63	1,71	
	18:00	7,61	7,37	0,24				1	1						1,05	1,29	
	19:00	8,54	8,22	0,32				1	1						2,03	2,26	
	20:00	8,65	8,51	0,14				1	1						2,15	2,37	
	21:00	8,18	7,92	0,26				1	1						1,70	1,90	
	22:00	7,21	6,87	0,33				1	1						0,72	0,93	
	23:00	6,38	6,20	0,18		1			1						0,76	1,20	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης