

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	4,99	4,47	0,52		1			1						0,80	1,07	
	01:00	4,44	3,69	0,75					1						1,18	1,40	
	02:00	4,28	3,63	0,65					1						1,02	1,25	
	03:00	4,17	3,59	0,58					1						0,91	1,13	
	04:00	4,20	3,60	0,60					1						0,94	1,17	
	05:00	4,38	3,67	0,71					1						1,11	1,34	
	06:00	4,97	4,22	0,75					1						1,18	1,38	
	07:00	6,02	5,08	0,94		1			1						1,57	1,81	
	08:00	6,93	6,26	0,67		1			1						0,82	2,10	
	09:00	7,29	6,53	0,76		1	1		1						0,89	2,10	
	10:00	7,44	6,17	1,27		1	1		1						2,01	2,25	
	11:00	7,51	6,18	1,34		1	1		1						2,09	2,32	
	12:00	7,18	6,08	1,10		1	1		1						1,79	2,00	
	13:00	6,98	5,86	1,12		1			1						1,83	2,09	
	14:00	6,77	5,53	1,24		1			1						1,95	2,17	
	15:00	6,66	5,44	1,22		1			1						1,91	2,13	
	16:00	6,61	5,40	1,21		1			1						1,89	2,12	
	17:00	6,93	5,86	1,07		1	1		1						1,67	1,88	
	18:00	7,61	6,28	1,33		1	1		1						2,07	2,32	
	19:00	8,49	6,94	1,55		1	1		1						2,44	2,70	
	20:00	8,38	6,88	1,51		1	1		1				1		2,37	2,63	
	21:00	7,58	6,24	1,35		1	1		1						2,13	2,34	
	22:00	6,83	5,34	1,50		1			1						1,86	2,09	
	23:00	5,92	4,36	1,56		1			1						1,57	1,79	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης