

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΗΡΕΛΕΣ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2025	00:00	6,58	6,46	0,12				1	1						0,89	1,14	
	01:00	6,03	5,67	0,37		1		1							1,72	1,71	
	02:00	5,68	5,10	0,57		1		1							1,34	1,34	
	03:00	5,48	4,98	0,50		1		1							1,16	1,16	
	04:00	5,50	4,87	0,63		1		1							1,16	1,16	
	05:00	5,46	4,69	0,77		1		1							1,09	1,10	
	06:00	5,87	5,19	0,68		1		1							1,51	1,51	
	07:00	6,68	6,13	0,55		1		1							2,25	2,25	
	08:00	7,46	7,18	0,28		1	1	1							2,16	2,16	
	09:00	7,88	7,79	0,09		1	1	1							2,35	2,34	
	10:00	8,14	8,06	0,08		1	1	1						1	1,55	1,37	
	11:00	8,44	8,32	0,12					1	1					1,58	1,66	
	12:00	8,67	8,40	0,27					1	1					2,16	2,15	
	13:00	8,71	8,35	0,37					1	1					2,18	2,20	
	14:00	8,48	8,15	0,33					1	1					1,98	1,97	
	15:00	7,88	7,49	0,40					1	1					1,39	1,38	
	16:00	7,56	7,14	0,41					1	1					1,04	1,06	
	17:00	7,82	7,56	0,27					1	1					1,29	1,30	
	18:00	8,75	8,50	0,24					1	1					2,19	2,22	
	19:00	9,18	8,91	0,26					1	1					2,66	2,65	
	20:00	9,41	9,14	0,27					1	1					2,88	2,89	
	21:00	9,60	9,35	0,25					1	1					3,01	3,01	
	22:00	8,83	8,58	0,25					1	1					2,36	2,33	
	23:00	7,76	7,54	0,21					1	1						1,27	1,25

Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 03:45 - 10:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης