

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Σ Λ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	4,66	4,62	0,04				1							1,42	1,16	
	01:00	4,31	4,09	0,22				1							1,34	1,02	
	02:00	4,03	3,60	0,43				1							1,05	0,73	
	03:00	3,98	3,44	0,54				1							0,81	0,50	
	04:00	3,95	3,26	0,69				1							0,69	0,38	
	05:00	4,08	3,26	0,82				1							0,93	0,62	
	06:00	4,06	3,25	0,81				1							1,00	0,69	
	07:00	4,34	3,26	1,08				1							1,08	1,05	
	08:00	4,62	3,27	1,34				1							1,34	1,35	
	09:00	5,14	3,48	1,66				1							1,79	1,79	
	10:00	5,40	3,54	1,85				1							1,88	1,88	
	11:00	5,35	3,48	1,87				1							1,87	1,87	
	12:00	5,58	3,62	1,95				1							1,96	1,95	
	13:00	5,40	3,51	1,89				1							1,89	1,88	
	14:00	4,67	3,24	1,43				1							1,44	1,43	
	15:00	4,29	3,26	1,03				1							1,03	1,03	
	16:00	3,99	3,26	0,73				1							0,74	0,73	
	17:00	4,41	3,27	1,14				1							1,13	1,14	
	18:00	5,23	3,42	1,81				1							1,80	1,81	
	19:00	5,97	3,89	2,08				1							2,08	2,09	
	20:00	6,84	4,56	2,28				1							2,32	2,32	
	21:00	6,79	4,58	2,21				1							2,23	2,23	
	22:00	5,94	3,90	2,04				1							2,05	2,05	
	23:00	5,25	3,41	1,84				1							1,85	1,84	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:06.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης