

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Λ Ε Τ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,24	4,37	0,87					1						0,87	0,91	
	01:00	4,84	3,91	0,92					1						0,91	0,99	
	02:00	4,62	3,25	1,37					1						1,37	1,36	
	03:00	4,49	3,26	1,23					1						1,23	1,23	
	04:00	4,56	3,26	1,30					1						1,30	1,30	
	05:00	4,86	3,37	1,48					1						1,48	1,49	
	06:00	5,60	4,01	1,59					1						1,72	1,73	
	07:00	6,69	4,89	1,80					1						2,07	2,07	
	08:00	7,22	5,65	1,57	1				1						2,24	2,24	
	09:00	7,37	5,29	2,08	1				1						2,29	2,29	
	10:00	7,21	5,33	1,88	1				1						2,24	2,24	
	11:00	7,21	5,14	2,07	1				1						2,23	2,24	
	12:00	6,94	4,84	2,11	1				1						2,15	2,15	
	13:00	6,86	4,84	2,03	1				1						2,13	2,13	
	14:00	6,62	5,01	1,61	1				1						2,05	2,05	
	15:00	6,54	4,71	1,83	1				1						2,02	2,03	
	16:00	6,96	5,10	1,86	1				1						2,15	2,16	
	17:00	7,80	5,67	2,13	1				1						2,37	2,41	
	18:00	9,02	6,83	2,19	1			1		1					2,44	2,80	
	19:00	9,07	6,85	2,23	1			1		1					2,44	2,81	
	20:00	8,91	6,57	2,33	1			1		1					2,44	2,77	
	21:00	8,09	5,77	2,32	1			1		1					2,40	2,48	
	22:00	6,92	5,35	1,56	1					1					1,58	1,56	
	23:00	6,09	4,42	1,66	1					1					1,68	1,73	

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης