

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Ι Δ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025	00:00	5,22	4,51	0,72	1			1							0,73	0,61
	01:00	4,77	3,63	1,14				1							1,13	1,21
	02:00	4,58	3,26	1,32				1							1,32	1,31
	03:00	4,39	3,25	1,14				1							1,14	1,13
	04:00	4,43	3,26	1,18				1							1,17	1,18
	05:00	4,78	3,43	1,35				1							1,44	1,45
	06:00	5,58	4,11	1,47			1	1							1,49	1,50
	07:00	6,48	4,81	1,67			1	1							1,98	2,00
	08:00	6,92	5,75	1,17	1		1	1							1,89	1,86
	09:00	6,89	5,74	1,15	1		1	1							1,47	1,47
	10:00	6,74	5,48	1,26	1		1	1							1,33	1,32
	11:00	6,67	5,41	1,25	1		1	1							1,29	1,27
	12:00	6,73	5,15	1,59	1			1							1,87	1,95
	13:00	7,19	5,50	1,69	1			1							2,25	2,24
	14:00	6,78	5,52	1,26	1			1							2,35	2,36
	15:00	6,67	6,43	0,24	1			1							2,30	2,30
	16:00	6,41	6,38	0,02	1			1							2,05	2,05
	17:00	7,20	6,96	0,24				1	1						1,47	1,15
	18:00	8,50	8,38	0,12				1	1						1,84	1,97
	19:00	8,61	8,18	0,43				1	1						2,09	2,10
	20:00	8,51	8,31	0,21				1	1						2,02	2,01
	21:00	7,62	7,25	0,37				1	1						1,15	1,13
	22:00	6,61	6,41	0,20				1	1						0,25	0,37
	23:00	5,89	5,51	0,37	1			1							1,48	1,56

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μεταξύ 08:30 - 12:00 εκτελούνταν εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης