

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	4,89	3,62	1,27					1						1,55	1,56
	01:00	4,48	3,44	1,05					1						1,25	1,25
	02:00	4,20	3,40	0,80					1						1,11	1,10
	03:00	4,10	3,33	0,77					1						0,91	0,91
	04:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90
	05:00	4,15	3,26	0,89					1						0,90	0,90
	06:00	4,46	3,52	0,94					1						1,23	1,22
	07:00	4,64	3,57	1,07					1						1,39	1,39
	08:00	4,78	3,83	0,95					1						1,52	1,52
	09:00	5,27	4,78	0,49					1						1,72	1,71
	10:00	5,93	5,33	0,61		1			1						1,58	1,60
	11:00	6,45	6,05	0,41		1			1						2,03	2,04
	12:00	7,21	6,76	0,45		1	1		1						1,97	1,94
	13:00	6,81	5,90	0,92		1	1		1						1,48	1,47
	14:00	5,59	5,01	0,59		1			1						0,86	0,86
	15:00	4,73	4,49	0,24		1			1						0,44	0,43
	16:00	4,67	4,59	0,08		1			1						0,64	0,73
	17:00	5,21	5,15	0,06			1		1						1,20	1,17
	18:00	5,76	5,66	0,09			1		1						1,40	1,42
	19:00	6,65	6,51	0,14			1		1						2,13	2,15
	20:00	7,87	7,71	0,16		1	1		1						2,45	2,45
	21:00	7,62	7,36	0,25		1	1		1						2,23	2,21
	22:00	6,66	6,43	0,23		1	1		1						1,30	1,19
	23:00	5,68	5,46	0,22			1	1							1,30	1,35

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίασε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 07:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης