

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100				
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	5,01	4,79	0,22		1			1						0,86	0,93	
	01:00	4,56	4,19	0,37					1						1,32	1,32	
	02:00	4,43	3,85	0,58					1						1,18	1,17	
	03:00	4,31	3,80	0,50					1						1,06	1,05	
	04:00	4,36	3,42	0,94					1						1,09	1,10	
	05:00	4,46	3,55	0,90					1						1,18	1,19	
	06:00	4,93	3,34	1,59					1						1,62	1,64	
	07:00	5,59	3,78	1,81					1						1,95	1,95	
	08:00	6,27	4,53	1,74		1			1						2,08	2,08	
	09:00	6,71	4,73	1,97		1			1						2,30	2,31	
	10:00	6,42	4,60	1,81		1			1						2,08	2,08	
	11:00	6,31	4,69	1,61		1			1						1,98	1,98	
	12:00	6,22	4,38	1,84		1			1						1,89	1,87	
	13:00	5,96	4,39	1,57		1			1						1,63	1,62	
	14:00	5,70	4,34	1,36		1			1						1,37	1,37	
	15:00	4,92	4,52	0,40		1			1					1	0,43	0,40	
	16:00	4,81	4,36	0,45		1			1					1	0,45	0,47	
	17:00	5,39	4,36	1,03		1			1						1,03	1,05	
	18:00	5,96	4,52	1,44		1			1						1,58	1,61	
	19:00	6,67	5,05	1,61		1			1						2,27	2,28	
	20:00	7,38	5,34	2,04		1			1						2,57	2,58	
	21:00	7,66	5,41	2,25		1			1						2,69	2,69	
	22:00	6,65	4,77	1,88		1			1						2,26	2,25	
	23:00	5,82	4,32	1,51		1			1						1,52	1,50	

Δοκιμαστική λειτουργία φορητών στο διάστημα από 15:15 έως 16:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης