

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100			
ΗΡΕΛΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	4,83	4,61	0,22				1							0,72	0,76
	01:00	4,37	4,18	0,19				1							1,12	1,11
	02:00	4,18	3,94	0,24				1							0,92	0,92
	03:00	4,10	3,91	0,18				1							0,84	0,84
	04:00	4,06	3,91	0,15				1							0,80	0,80
	05:00	4,26	4,17	0,09				1							0,99	1,00
	06:00	4,92	4,11	0,81				1							1,61	1,63
	07:00	5,86	4,88	0,98		1		1							1,76	1,77
	08:00	6,56	5,78	0,79		1		1							2,12	2,12
	09:00	7,38	7,26	0,13		1	1	1							1,99	2,00
	10:00	7,45	7,26	0,19		1	1	1							2,04	2,03
	11:00	7,41	7,01	0,40		1	1	1							1,98	1,99
	12:00	7,52	7,47	0,05		1	1	1							2,12	2,10
	13:00	7,05	7,05	0,00		1	1	1							1,65	1,63
	14:00	5,80	5,72	0,08		1	1	1							0,47	0,49
	15:00	5,58	5,49	0,09		1		1							1,21	1,24
	16:00	5,30	5,24	0,06		1		1							0,97	0,96
	17:00	5,27	5,02	0,24		1		1							0,92	0,93
	18:00	6,11	5,49	0,61		1		1							1,74	1,77
	19:00	7,20	6,19	1,01		1		1							1,84	1,73
	20:00	8,39	7,65	0,73				1	1						1,84	1,83
	21:00	7,85	7,32	0,53				1	1						1,37	1,34
	22:00	6,76	5,75	1,01			1		1						1,55	1,77
	23:00	5,76	4,68	1,08			1		1						1,46	1,43

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης