

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
		ΤΕ (MW)			1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	4,91	3,57	1,34				1							2,94	1,82	1,43	55%	500
	01:00	4,54	3,41	1,13				1							3,10	1,53	1,28	52%	481
	02:00	4,36	3,52	0,84				1							2,99	1,12	1,11	54%	494
	03:00	4,26	3,50	0,76				1							3,01	1,01	1,01	54%	492
	04:00	4,23	3,49	0,74				1							3,02	0,98	0,97	54%	490
	05:00	4,51	3,62	0,89				1							2,89	1,24	1,25	56%	506
	06:00	5,01	4,19	0,82				1							2,32	1,54	1,55	64%	573
	07:00	5,80	4,63	1,16			1	1							4,08	1,59	1,57	53%	665
	08:00	6,01	4,81	1,20			1	1							3,90	1,65	1,67	55%	688
	09:00	6,05	4,84	1,20			1	1							3,87	1,73	1,72	56%	692
	10:00	5,71	4,74	0,97			1	1							3,97	1,40	1,38	54%	679
	11:00	5,37	4,60	0,77			1	1							4,12	1,04	1,04	53%	661
	12:00	5,36	4,61	0,75			1	1							4,11	1,02	1,02	53%	662
	13:00	5,36	4,59	0,77			1	1							4,12	1,02	1,03	53%	661
	14:00	5,38	4,68	0,70			1	1							4,03	1,04	1,03	54%	671
	15:00	5,16	4,54	0,62			1	1							4,18	0,84	0,82	52%	654
	16:00	5,12	4,54	0,58			1	1							4,18	0,77	0,77	52%	653
	17:00	5,75	4,74	1,00			1	1							3,97	1,37	1,40	54%	679
	18:00	6,93	5,52	1,41			1	1							3,19	2,12	2,14	63%	774
	19:00	7,80	6,66	1,14		1	1	1							4,25	2,40	2,40	61%	1.136
	20:00	7,65	6,57	1,08		1	1	1							4,35	2,24	2,23	60%	939
	21:00	7,07	6,30	0,77		1	1	1							4,61	1,70	1,68	58%	907
	22:00	6,27	4,95	1,32			1	1							3,76	1,89	1,88	57%	889
	23:00	5,58	5,06	0,52			1	1							3,66	1,27	1,25	58%	718
		134,19 MWh													ΑΩΛ: 11,29			16.264 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Η μονάδα G3 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τις 07:00. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης