

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100					
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510					
Η ε ρ ε ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	4,93	4,58	0,36			1	1							4,14	0,60	0,59	53%	658
	01:00	4,57	4,36	0,21				1							2,16	0,25	0,25	67%	777
	02:00	4,38	3,59	0,78				1							2,92	1,07	1,12	55%	503
	03:00	4,17	3,57	0,60				1							2,94	0,92	0,92	55%	500
	04:00	4,14	3,48	0,66				1							3,03	0,88	0,88	53%	489
	05:00	4,33	3,53	0,80				1							2,99	1,06	1,07	54%	495
	06:00	4,57	3,60	0,97				1							2,92	1,30	1,31	55%	503
	07:00	4,94	3,81	1,14				1							2,71	1,53	1,53	58%	528
	08:00	5,33	4,11	1,22				1							2,40	1,64	1,65	63%	564
	09:00	5,41	4,17	1,24				1							2,34	1,68	1,68	64%	571
	10:00	5,37	4,14	1,23				1							2,37	1,66	1,67	64%	567
	11:00	5,43	4,19	1,24				1							2,32	1,68	1,68	64%	573
	12:00	5,40	4,18	1,22				1							2,33	1,67	1,67	64%	572
	13:00	5,39	4,21	1,18				1							2,30	1,67	1,67	65%	575
	14:00	5,20	4,06	1,14				1							2,46	1,62	1,61	62%	557
	15:00	4,84	3,78	1,06				1							2,74	1,50	1,50	58%	525
	16:00	5,02	3,92	1,10				1							2,59	1,55	1,56	60%	542
	17:00	5,65	4,41	1,24				1							2,11	1,74	1,75	68%	598
	18:00	6,81	5,32	1,49		1		1							3,40	2,10	2,11	61%	934
	19:00	7,72	6,02	1,70		1		1							2,70	2,40	2,39	69%	834
	20:00	7,44	5,81	1,63		1		1							2,90	2,31	2,31	67%	809
	21:00	6,75	5,66	1,09		1		1							3,05	2,10	2,10	65%	791
	22:00	5,87	4,88	0,99		1		1							3,84	1,56	1,54	56%	695
	23:00	5,27	4,61	0,66		1		1							4,11	0,96	0,94	53%	662
		128,92 MWh													ΑΩΛ: 11,66		14.823 €		

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση. Επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης