

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα												Τρίτη, 20 Μαΐου 2025						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
		ΤΕ (MW)			1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (%) επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	4,81	4,10	0,71				1							2,42	1,11	1,14	63%	562	
	01:00	4,38	3,73	0,64				1							2,78	1,14	1,12	57%	519	
	02:00	4,21	3,62	0,58				1							2,89	0,95	0,95	56%	506	
	03:00	4,14	3,84	0,30				1							2,67	0,88	0,89	59%	532	
	04:00	4,21	4,13	0,08				1							2,38	0,96	0,96	63%	566	
	05:00	4,37	4,37	0,00				1							2,14	1,11	1,11	67%	594	
	06:00	4,76	4,76	0,00				1							1,75	1,37	1,36	73%	639	
	07:00	5,39	5,38	0,00			1	1							3,33	1,06	1,05	62%	942	
	08:00	5,83	5,83	0,00			1	1							2,89	1,46	1,47	67%	811	
	09:00	6,04	5,97	0,07			1	1							2,75	1,71	1,71	68%	828	
	10:00	6,03	5,93	0,09			1	1							2,78	1,69	1,69	68%	824	
	11:00	5,86	5,81	0,05			1	1							2,90	1,52	1,52	67%	809	
	12:00	6,02	5,97	0,05			1	1							2,74	1,68	1,69	69%	829	
	13:00	6,02	5,97	0,05			1	1							2,74	1,70	1,69	69%	828	
	14:00	5,63	5,60	0,03			1	1							3,11	1,32	1,30	64%	784	
	15:00	5,13	5,13	0,00			1	1							3,58	0,80	0,79	59%	727	
	16:00	4,93	4,93	0,00			1	1							3,79	0,59	0,58	57%	702	
	17:00	5,36	5,34	0,02			1	1	1						3,38	1,00	1,01	61%	752	
	18:00	6,05	6,04	0,01			1	1							2,67	1,69	1,70	69%	837	
	19:00	6,40	6,37	0,03		1	1	1							4,54	1,39	1,36	58%	1.100	
	20:00	7,11	7,02	0,09		1	1	1							3,89	1,66	1,68	64%	996	
	21:00	7,55	7,55	0,00		1	1	1							3,37	2,13	2,13	69%	1.061	
	22:00	6,60	6,60	0,00		1	1	1							4,32	1,23	1,20	60%	943	
	23:00	5,62	5,56	0,05			1	1							3,15	0,87	0,90	64%	964	
		132,43 MWh														ΑΩΛ: 10,20				18.654 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης