

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη, 27 Μαΐου 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100						
ΤΕ (MW)					1,080	1,080	1,080	3,257	3,257	0,480	0,510	0,510	0,510	0,510						
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Στρεφόμενη εφεδρεία (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΑΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)	
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	4,86	4,85	0,01		1			1						3,86	0,60	0,63	56%	693	
	01:00	4,46	4,32	0,14					1						2,19	1,22	1,21	66%	772	
	02:00	4,24	4,13	0,11					1						2,38	0,99	0,99	63%	566	
	03:00	4,14	3,95	0,19					1						2,56	0,88	0,89	61%	545	
	04:00	4,22	4,08	0,13					1						2,43	0,96	0,97	63%	561	
	05:00	4,35	4,28	0,07					1						2,24	1,09	1,10	66%	583	
	06:00	4,81	4,53	0,28					1						1,99	1,51	1,53	69%	612	
	07:00	5,45	5,40	0,05			1		1						3,32	1,32	1,30	62%	944	
	08:00	6,07	6,05	0,02			1		1						2,66	1,71	1,72	69%	838	
	09:00	6,24	6,14	0,11			1		1						2,58	1,53	1,51	70%	848	
	10:00	6,06	5,86	0,20			1		1						2,85	1,45	1,47	67%	816	
	11:00	6,03	5,99	0,04			1		1						2,73	1,69	1,69	69%	830	
	12:00	6,08	6,01	0,07			1		1						2,70	1,74	1,73	69%	833	
	13:00	5,97	5,69	0,28			1		1						3,02	1,65	1,64	65%	795	
	14:00	5,48	5,12	0,36			1		1						3,59	1,17	1,16	59%	726	
	15:00	4,95	4,50	0,45			1		1						4,21	0,81	0,86	52%	649	
	16:00	4,78	3,93	0,85					1						2,59	1,52	1,53	60%	727	
	17:00	5,15	4,67	0,48					1						1,84	1,69	1,68	72%	628	
	18:00	5,87	5,62	0,25			1		1						3,09	1,50	1,52	64%	971	
	19:00	6,57	6,40	0,16			1		1						2,31	2,00	1,97	73%	880	
	20:00	7,19	7,06	0,13		1	1		1						3,85	1,74	1,76	65%	1.186	
	21:00	7,62	7,50	0,12		1	1		1						3,41	2,22	2,21	69%	1.055	
	22:00	6,69	6,49	0,20		1	1		1						4,43	1,49	1,51	59%	930	
	23:00	5,68	5,43	0,25		1			1						3,28	1,38	1,36	62%	948	
		132,97 MWh														ΑΩΛ: 11,14			18.934 €	

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης