

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη 27/5/2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,4	2,5	1,70	0,7	0,7	1,1	1,1	2,3	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 H/Z Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,39	1,94	0,42	0,03	1					1				0,44	0,89
	01:00	2,21	1,76	0,42	0,03	1					1				0,44	0,84
	02:00	2,06	1,61	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	03:00	2,03	1,58	0,42	0,03	1									0,44	0,82
	04:00	2,02	1,56	0,42	0,03	1									0,44	0,81
	05:00	2,01	1,55	0,42	0,03	1									0,44	0,81
	06:00	2,14	1,68	0,42	0,03	1									0,44	0,84
	07:00	2,40	1,95	0,42	0,03	1									0,44	0,90
	08:00	2,58	2,13	0,42	0,03	1					1				0,44	0,93
	09:00	2,92	2,47	0,42	0,03	1					1				0,44	0,98
	10:00	2,80	2,40	0,37	0,03						1		1		0,41	0,92
	11:00	2,76	2,50	0,23	0,03						1		1		0,44	0,99
	12:00	2,75	2,31	0,05	0,38						1		1		0,44	0,99
	13:00	2,79	2,31	0,05	0,43						1		1		0,44	0,99
	14:00	2,82	2,34	0,05	0,43						1		1		0,44	0,99
	15:00	2,68	2,04	0,21	0,43						1		1		0,44	0,99
	16:00	2,70	1,87	0,40	0,43								1		0,44	0,99
	17:00	2,68	1,85	0,40	0,43								1		0,44	0,99
	18:00	2,79	1,95	0,41	0,43								1		0,44	0,99
	19:00	2,94	2,09	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	20:00	3,20	2,35	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	21:00	3,43	2,58	0,42	0,43							1	1		0,44	0,99
	22:00	3,17	2,12	0,42	0,63							1	1		0,44	0,99
	23:00	2,74	2,08	0,42	0,25							1	1		0,44	0,99

Παρατηρήσεις

Για το Α/Π Κεφαλές εφαρμόζεται περιορισμένος συντελεστής διείσδυσης λόγω προβλέψεων στη Σύμβαση του. Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης